



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale di Varese

Varese, 5 agosto 2019

AI Sig. DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE
VARESE
Dr. Marco Bragazzi

AI RESPONSABILE
Servizio Prevenzione e Protezione Dlgs 81/08
Ass.C.C. Francesco Malizia

Oggetto: Richiesta intervento risolutivo spogliatoio Sezione Polizia Stradale

La presente al fine di richiedere un intervento risolutivo della situazione relativa agli impianti di scarico acque scure negli spogliatoi ubicati nel semi interrato della palazzina che ospita la Sezione Polstrada di via Giambellino.

L'inadeguatezza degli impianti è nota ormai da anni ed è stata contenuta dall'installazione di pompe che, sempre più spesso, non sostengono le esigenze di spurgo delle acque reflue che conseguentemente rientrano negli impianti allagando di liquidi biologici gli spogliatoi.

La problematica, sebbene segnalata ripetutamente, non ha visto soluzioni che adeguassero strutturalmente portata o conformazione dell'impianto con il risultato dello sversamento di liquidi maleodoranti che potrebbero causare problemi igienici e salutaris, ancor più aggravato dal rischio di veicolarli in ogni ambiente dalle calzature che inevitabilmente vi entrano in contatto.

Con la presente chiedo alla S.V. di individuare un appoggio alternativo provvisorio che consenta al personale di cambiarsi in area più salubre e al contempo sollecito l'RSPP a mettere soluzione definitiva e duratura al problema descritto, segnalando tra l'altro che dall'ultimo allagamento del 26 luglio u.s. non è stata svolta alcuna pulitura dei locali.

Si ringraziano per l'attenzione le figure destinatarie della presente rivolgendo i migliori saluti.

Il Segretario Generale
(Paolo MACCHI)
Paolo Macchi